



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0230/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Grzejniki płytowe STELRAD, model: Accord, Accord VK, Novello, Novello Eco, Reno Compact, Vertex Plan (Vertical Plan), Vertex Style (Vertical Deco), Planar (Design/Flatfront), Planar Style (Design Style), Compact, VB galwanizowane (Galva), Design Line**

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym obiektów biurowych, usługowych, oświatowo- wychowawczych i w pomieszczeniach administracyjnych, technicznych zakładów opieki zdrowotnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu w którym są one montowane. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

STELRAD B.V.
6360 Nuth
Kathagen 30, Holandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CARADON POLSKA Sp. z o.o.
30-198 Kraków
ul. Zakłiki z Mydlnik 16



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.06.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.06.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 czerwca 2021

The date of issue of the certificate: 11th June 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z y. Maciej Szyszko
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH